



ALUDEC INYECCION SA
POLG O CAMPIÑO R/ 1 OUTEIRO REDONDO PARC
A-38
PONTEVEDRA
36000 PONTEVEDRA

Nº DE EXPEDIENTE: IN407A 2011/325-4

Asunto: POSTA EN MARCHA.

Presentada a documentación correspondente ás instalacións eléctricas que continuación se detallan:

- **Solicitante:** ALUDEC INYECCION SA
- **Enderezo Social:** POLG O CAMPIÑO R/ 1 OUTEIRO REDONDO PARC A-38, 36000 PONTEVEDRA
- **Situación:** PONTEVEDRA
- **Descricións Técnicas:**


LMT SUBTERRÁNEA A 20 KV CON CONDUCTOR RHZ DE 50 METROS DE LONXITUDE, CON ORIXE NO C.S. UBICADO NA PARCELA DO SOLICITANTE E FINAL NO C.T. PROXECTADO.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 1.600 KVA, R.T. 20 KV/420 V, SITUADO NO POLÍGONO O CAMPIÑO, RÚA DE OUTEIRO REDONDO, PARCELA A-38, PONTEVEDRA.

De acordo co disposto no R.D. 2135/80, do 26 de setembro, sobre liberalización industrial, e á vista do certificado do técnico competente, visado polo colexio profesional respectivo, pódese proceder á posta en marcha das instalacións.

Pontevedra, 13 de febreiro de 2012

O xefe territorial

Asdo.: Ignacio Rial Santomé





XUNTA DE GALICIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE PONTEVEDRA

Xefatura Territorial da Consellería de
Economía e Industria

Avda. Fernández Ladreda, 43
36003 PONTEVEDRA

ALUDEC INYECCION SA
POLG O CAMPIÑO R/ 1 OUTEIRO REDONDO PARC
A-38
PONTEVEDRA
36000 PONTEVEDRA

Nº DE EXPEDIENTE: IN407A 2011/326-4

Asunto: POSTA EN MARCHA PROVISIONAL.

Presentada a documentación correspondente ás instalacións eléctricas que continuación se detallan:

- **Solicitante:** ALUDEC INYECCION SA
- **Enderezo Social:** POLG O CAMPIÑO R/ 1 OUTEIRO REDONDO PARC A-38, 36000 PONTEVEDRA
- **Situación:** PONTEVEDRA
- **Descricións Técnicas:**

CENTRO DE SECCIONAMENTO SITUADO NO POLÍGONO INDUSTRIAL O CAMPIÑO, RÚA DE OUTEIRO REDONDO, PARCELA A-38, PONTEVEDRA.

Vista a documentación presentada e o certificado de dirección de obra suscrito por D. Javier Iglesias Currás, enxeñeiro industrial, colexiado nº 1.180, **exténdese a presente acta de posta en servicio provisional cun prazo de validez de dous meses.**

Una vez realizada a inspección correspondente, procederase a levantamento da acta de posta en servicio definitiva.

Pontevedra, 13 de febreiro de 2012

O xefe territorial

Asdo.: Ignacio Rial Santomé

